

ООО «Трубный Завод»

142505, Россия, Московская область, город Павловский Посад, улица Интернациональная, дом 34а,

тел./факс 8 -916 -558-77-55

ПАСПОРТ

23 марта 2020г.

Трубы напорные из полиэтилена

Условное обозначение трубы: Труба ПЭ100 Питевая 32 x 2,4 SDR 13,6 ГОСТ 18599-2001

Размер партии : 1000 м (бухты по 100 м)

Сертификат соответствия : № РОСС RUC-RU.H003.B00026/19

Срок действия с 22.08.2019 по 21.08.2022

Дата изготовления: январь - февраль 2020 г.

Показатели качества

	Наименование показателя	Требования ГОСТ	Результаты Испытаний
1	Внешний вид поверхности	Гладкая наружная и внутренняя поверхности. Допускаются незначительные полосы и волнистость, не выводящая толщину стенки за пределы допустимых отклонений.	Соответствует
2	Размеры ,мм:		
	- наружный диаметр	32,0 (+0,3)	32,0 -32,3
	- толщина стенки	2,4 (+0,5)	2,4-2,9
	- овальность	1,3	1,3
3	Относительное удлинение при разрыве, % не менее	350	соответствует
4	Изменение длины труб после прогрева,%, не более	3	соответствует
5	Стойкость, при постоянном внутреннем давлении, час, не менее	100	соответствует
	- При начальном напряжении в стенки трубы 12,4 МПа, 20°С	165	
	- При начальном напряжении в стенки трубы- 5,4 Мпа, 80°С	1000	
	- При начальном напряжении в стенке трубы 5,0 Мпа 80°С		

Гарантии изготовителя: ООО «Трубный Завод» гарантирует соответствие труб требованиям ГОСТ 18599- 2001 при соблюдении условий хранения (ГОСТ 15150, раздел 10, условие 5(навесы в макроклиматических районах с умеренным и холодным климатом), допускается хранение в условиях 8(открытые площадки в макроклиматических районах с умеренным и холодным климатом) сроком не более 6 мес). При проведении погрузочно-разгрузочных работ, а также при хранении труб должны исключаться механические повреждения и деформация труб. Гарантийный срок хранения - 2 года со дня изготовления.

Маркировка и упаковка соответствуют:

Председатель предприятия  
(Джагацпанян Р. Н.)

Закключение: продукция соответствует ГОСТ 18599-2001 и признана годной для эксплуатации.

