

Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом Саратовпластика»
тел. (84542) 4-44-44; 4-41-44 e-mail saratovplastika@mail.ru
Паспорт качества на трубы из полипропилена для систем наружной канализации
d110

Партия № ТРН3421

Труба «Саратовпластика» III-Г, 110x3,4 ГОСТ Р 54475-2011

Дата изготовления: 34.01.2025г

Объем партии (м): 4530

Марка сырья: PP H030

Показатели качества

№ п/п	Наименование показателя	ГОСТ Р 54475-2011	Результат испытаний
1	Внешний вид поверхности	Поверхность должна быть ровной и гладкой. Допускаются незначительные продольные полосы и волнистость, не выходящие за пределы допусков геометрических размеров труб. На наружной и внутренней поверхности не допускаются трещины, пузыри, раковины, посторонние включения, следы деструкции материала, а также дефекты, обнаруженные визуально без применения увеличительных приборов.	Соответствует
2	Размеры, мм наружный диаметр, мм	110 +0,4	Соответствует
	Толщина стенки	3,4 +0,6	Соответствует
	Геометрические размеры раструбной части : 1.Диаметр:	110 +0,9	Соответствует
	- внутренний диаметр	110,4 +1,0	
	-внешний диаметр под кольцо	120,6	Соответствует
	-длина	250, 500, 1000, 1500, 2000, 3000(мм)	Соответствует
3	Ударная прочность при температуре 0 °С	TIR ≤ 10%	Соответствует
4	Кольцевая жесткость, кН/м ² , не менее	SN 4	Соответствует
5	Кольцевая гибкость при 30%- ной деформации	Не должно быть: -трещин; -расслоений внутренней и наружной стенки; -остаточных короблений, изломов и углублений.	Соответствует
6	Коэффициент ползучести (при экстраполяции на 2 года), не более.	4	Соответствует
7	Изменения длины в внешнего виде после прогрева	Нет должно быть расслоений, трещин, пузырей.	Соответствует

Заключение: Партия труб № ТРН3421 соответствует требованиям ГОСТ Р 54475-2011 и годна для использования по назначению.

Мастер смены:



Чернышова Т.Г.